



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA - 1700 - 0057 - REV4

Aşağıda tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testi Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 05.07.2017 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

BS 476-20:1987

"CKY - 01 Z - 02 Z"
YANGIN VE DUMAN KONTROL DAMPERİ

YANGINA DAYANIM SINIFI	
Bütünlük	122 dakika
İşima	122 dakika

Piyasaya süren firma: CENKAY TEKNİK KLİMA HAVALANDIRMA SANAYİ İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fatih Mah. İnci. Cad. No:75 Sultanbeyli/İstanbul/TÜRKİYE

Üretici firma : CENKAY TEKNİK KLİMA HAVALANDIRMA SANAYİ İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fatih Mah. İnci. Cad. No:75 Sultanbeyli/İstanbul/TÜRKİYE

Onur DAĞ
Teknik Koordinatör
16.09.2021

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları RFTR17106 No.lu raporda tanımlanmıştır.

