



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2300 – 038

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 15.12.2023 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

TS EN 1366-2:2015

“CKY-03”

DUVAR YÜZEYİNE MONTE EDİLMİŞ, TEK AKTÜATÖR & TEK KANATLI
YANGIN DAMPERİ 600 X 800 MM

YANGINA DAYANIM SINIFI

E120 (V_e – i→o) S

Piyasaya süren firma: CENKAY TEKNİK KLİMA HAVALANDIRMA SANAYİ İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fatih Mah. İnci Caddesi No:75, Sultanbeyli, İstanbul / TÜRKİYE

Üretici firma: CENKAY TEKNİK KLİMA HAVALANDIRMA SANAYİ İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fatih Mah. İnci Caddesi No:75, Sultanbeyli, İstanbul / TÜRKİYE

e-imzalıdır
Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
20.12.2023

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-23-103 numaralı raporda tanımlanmıştır.

